



Kielice, dnia 22.03.2018r.

GMINA KIELICE
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kielice

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: RRG.271.2.2.2018 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pn: budowa ekologicznego linarium w miejscowości Kielice.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wpłynięciem w dniu 20.03.2018r. zapytań do treści SIWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi do treści SIWZ w następującym zakresie:

Zapytanie 2

Czy zaprojektowane urządzenia zabawowe oraz nawierzchnia będą spełniały parametry HIC?

Odpowiedź 2

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące parametrów HIC nawierzchni bezpiecznej w obrębie linarium Zamawiający informuje, iż projektowane parametry nawierzchni piaskowej zostały dobrane do krytycznej wysokości upadku projektowanych urządzeń. Nawierzchnia piaskowa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mieć przynajmniej 30 cm grubości.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu termin ten upływa w dniu **19.03.2018r.**

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk