



Nr sprawy: RRG.271.2.1.2019

Kisielice, dnia 17.05.2019 r.

Strona internetowa Zamawiającego:

www.bipkisielice.warmia.mazury.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dla dzieci i młodzieży, do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń gm. Kisielice

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji przetargowej stanowi integralną część SIWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 1

Na elewacji frontowej widoczne są dwie sztuki drzwi zewnętrznych w części nowoprojektowanej. Na rzucie przyziemia są tam natomiast tylko jedno drzwi, którymi możemy się dostać bezpośrednio na salę sportową. Czy rysunek elewacji frontowej jest błędny? Jeśli tak prosimy o przesłanie poprawionego rysunku.

Odpowiedź:

Obowiązujący jest zatwierdzony rzut parteru elewacja załączona z projektu wcześniejszego ilość drzwi zewnętrznych 3x150 i 1x90, rzut parteru w załączeniu.

Pytanie nr 2

Na rzucie przyziemia okno O1 w pomieszczeniu stołówki ma wymiar 250x180 cm natomiast w przedmiarze budowlanym widnieje okno 250x150cm. Prosimy o informację, które okno przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Wysokość okna w stołówce 250x150 zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat drzwi EI30, które będą wstawione na połączeniu nowego budynku z istniejącym

Odpowiedź:

Drzwi EI30 otwierane zgodnie z kierunkiem zaznaczonym na rysunku kolor biały lub srebrny ruchome skrzydło 90 w świetle + nadstawka.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie parametrów technicznych płytek podłogowych jakimi mają być wykończone posadzki w budynku.

Odpowiedź:

Parametry płytek: klasa ścieralności klasa 4 powierzchnia matowa format 30x60 lub podobny do ustalenia z zamawiającym, cokolwiek wysokości 10cm płytki jednolite na całej powierzchni.

Pytanie nr 5

Do jakiej wysokości należy wyłożyć ściany w pomieszczeniach sanitarnych? Czy poza pomieszczeniami WC i natrysków zamawiający przewiduje płytki na ścianach także w innych pomieszczeniach.

Odpowiedź:

Wysokość płytek w pomieszczeniach sanitarnych na 180 cm, z wyjątkiem natrysków gdzie płytki należy wyłożyć na pełną wysokość.

Pytanie nr 6

Czy pozycja 56 w przedmiarze budowlanym dotyczy pochwytów, które mają być zamontowane w łazience dla niepełnosprawnych?



Odpowiedź:

Pochwyty należy wycenić dodatkowo.

Pytanie nr 7

Czy wyposażenie budynku w meble jest objęte przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź:

Meble nie są objęte zadaniem za wyjątkiem szafek do zlewozmywaków.

Pytanie nr 8

Czy po stronie Wykonawcy będzie także naniesienie linii sportowych na wykładzinie sali?

Odpowiedź:

Wykładzina sportowa na hali sportowej dwubarwna zgodnie z rzutem. Wykładzina klejona do podłoża linie należy wykonać w jednej płaszczyźnie klejone do czoła.

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych wykładziny w sali sportowej. Jaka grubość ma mieć ta wykładzina? W przedmiarze budowlanym jest mowa o wykładzinie grubości 5mm natomiast na przekrojach widnieje grubość 1cm. Jaka wysokość mają mieć cokoły z wykładziny na sali?

Odpowiedź:

Parametry wykładziny: grubość 5mm, Waga całkowita 3300 g/m², Grubość całkowita 5,00 mm i grubość warstwy użytkowej 0,50 mm. Amortyzacja uderzeń 14% na subkonstrukcji, Ochrona powierzchni poliuretanem PUR. Klejone w arkuszach lub zgrzewane wysokość cokołu 15 cm, posadzka dwukolorowa zgrzana do czoła.

Pytanie nr 10

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych wykładzin w przebieralniach.

Odpowiedź:

Parametry wykładziny: grubość 5mm, Waga całkowita 3300 g/m², Grubość całkowita 5,00 mm i grubość warstwy użytkowej 0,30 mm. Klejone w arkuszach lub zgrzewane wysokość cokołu 15 cm, posadzka jednokolorowa

Pytanie nr 11

Prosimy o przesłanie zestawień stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź:

W załączeniu zestawienie stolarki.

Pytanie nr 12

Czy wyposażenie sali gimnastycznej oraz pomieszczenia magazynu sprzętu znajdujące się w tabeli na rzucie przyziemia są objęte przedmiotem zamówienia? Jeśli tak to prosimy o podanie szczegółów technicznych tych urządzeń.

Odpowiedź:

Wyposażenie w sprzęt nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie nr 13

Z jakiego materiału ma być wykonany przedmiot zamówienia? w opisie technicznym jest mowa o gazobetonie odmiany 600 gr. 24 cm natomiast specyfikacja mówi o bloczkach silikatowych i ceglach klinkierowych.

Odpowiedź:

Gazobeton odmiany 600 gr 24cm jest materiałem odstawowym, dopuszcza się zamianę na silikat i ceramik.

Pytanie nr 14

Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat pozycji 3 w przedmiarze budowlanym „Przebudowa wejścia do piwnicy od strony wiaty stalowej”. Jakie dokładnie prace są przewidziane?

Odpowiedź:



Należy zapoznać się z terenem prowadzonych prac. Osłonięcie wyspu opału do piwnicy. Rozebranie stalowej wiaty na opał- wiatą własnością zamawiającego. Rozebranie ściany przy wejściu do piwnicy, przerobienie w terenie i zapewnienie wejścia do piwnicy i wyjścia z budynku.

Pytanie nr 15

Prosimy o przesłanie zdjęć istniejącego budynku by można było szacować wielkość robót związanych z początkowymi rozbiórkami i przebudowami.

Odpowiedź:

W załączeniu zdjęcia istniejącego budynku.

Pytanie nr 16

Z jakiego materiału mają być wykończone schody zewnętrzne i pochylnie dla niepełnosprawnych. W przedmiarze budowlanym i opisie technicznym jest mowa o kostce betonowej grubości 6 cm natomiast w projekcie jest mowa o płytach granitowych płomieniowanych grubości 2 cm.

Odpowiedź:

Podjazdy wykonane z kostki betonowej gr 6cm.

Pytanie nr 17

Prosimy o podanie parametrów technicznych białej blachy trapezowej jako sufitu sali sportowej oraz o sposób jej montażu (do czego mocować ową blachę)?

Odpowiedź:

Konstrukcję dachu stanowi kratownica drewniana do której zgodnie z rysunkiem należy zamocować płyty. Prostopadle do powierzchni kratownic. blacha gr 0.5mm biała trapezowa tr 35

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie sufity poza salą sportową mają być wykonane z płyt G-KF na ruszcie a ich odporność ogniowa ma być na poziomie REI 30.

Odpowiedź:

Sufity w całości EI30 płyta gkb.

Pytanie nr 19

Z jakiego materiału ma być wykończony cokół zewnętrzny budynku? W przedmiarze jest mowa o żywicy a w opisie technicznym cokół ma być wykończony z płytek okładzinowych w kolorze starej cegły.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem i opisem technicznym płytka ceramiczna w kolorze cegły ceramicznej.

Pytanie nr 20

W opisie technicznym w punkcie 3.7. Posadzki jest zapis: „Przy wejściach do budynku należy zastosować płytki perforowane dla osób niewidzących”. Prosimy o podanie dokładnych miejsc ich położenia oraz ich parametry techniczne.

Odpowiedź:

Pas szerokości 40 cm przed wejściami na zewnątrz budynku w miejscach gdzie posadzka wykonana jest z płytek ceramicznych. Na sali sportowej nie dotyczy.

Pytanie nr 21

Czy są przewidziane jakieś roboty budowlane w części istniejącego budynku? Jeśli tak to jakie?

Odpowiedź:

W części istniejącej nie przewiduje się żadnych zmian poza montażem i obróbką drzwi łączących.

Pytanie nr 22

Z uwagi na brak szczegółowych informacji na temat wielu materiałów potrzebnych do wyceny prosimy o przedłużenie terminu na składanie ofert o 7 dni roboczych tj. do dnia 31.05.2019 r.



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni tj. do dnia 31.05.2019 r.

Pytanie nr 23

Czy w wycenie należy ująć brodziki prysznicowe? W przedmiarze sanitarnym są ujęte jedynie baterie natryskowe.

Odpowiedź:

W zadaniu należy wycenić brodziki natryskowe.

Pytanie nr 24

W opisie technicznym branży sanitarnej w punkcie 3.3.2 Pomieszczenie kotłowni jest zapis:

„Uwaga: Niniejszy projekt nie obejmuje modernizacji kotłowni, należy sprawdzić czy moc kotła i naczynie wzbiornicze są wystarczające”. Co będzie w przypadku, gdy na etapie realizacji zamówienia okaże się, że moc kotła i naczynie wzbiornicze są niewystarczające?

Odpowiedź:

Ewentualna zmiana mocy kotła i zbiornika wyrównawczego po stronie zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia terminy:

- składania ofert do dnia **31.05.2019** r., do godz. 10:00,
- otwarcia ofert dnia **31.05.2019** r., o godz. 11:00.

Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI - „Środki ochrony prawnej” ww. ustawy Pzp.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczuk











ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA 1:100

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D.3	D.3	DŁ	Dw	Dz
ZASTOSOWANIE		zewnątrzne	wewnętrzne	drzwi wewn. łazienkowe	Wewnętrzne	Zewnętrzne
WYMAGANIA PPOŻ.		-				
ZESTAWIENIE DRZWI						
SCHEMAT						
						
Wymiary w świetle otworu		90	90	90	90+45	90+45
So		205	205	205	220	220
Hg		100	100	100	150	150
Wymiary zewnętrzne		210	210	210	225	225
Sz		-	-	-	-	-
Hh		-	-	-	-	-
Wymiary w świetle ościeżnicy		-	-	-	-	-
S		-	-	-	-	-
H		-	-	-	-	-
ILOŚĆ:		-	P:1	L:2	P:5	L:1
		-	-	-	-	P:1
		-	-	-	-	L:1
		-	-	-	-	P:2

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		OKNO O1	OKNO O1
ZASTOSOWANIE		SALA GIMN.	STOŁÓWKA
WYMAGANIA PPOŻ.		-	
ZESTAWIENIE OKIEN			
SCHEMAT			
			
Wymiary zewnętrzne		250x400	250x180
So x Ho		250	180
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy		400	250
Sz		-	-
Hh		-	-
Wymiary w świetle ościeżnicy		-	-
S		-	-
H		-	-
Powierzchnia m2		5	1
SzH		-	-
ILOŚĆ:		5	1

UWAGI:

- Współczynnik przenikania dla:
 - drzwi zewnętrznych $U < 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - okien zewnętrznych $U < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

SPRANICZEL:	BRANZA: BUDOWLANA	NR RYS
OBIEKT: BUDOWLA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I JADALNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU WILKOŁAZA I MIEJSKIEJ DO	PROJEKTOWAŁ:	OPRACOWAŁ:
LOKALIZACJA: Gminy nr DZ/ NR 47/1	mgr inżynier Inga Tomaszewska	
INWESTOR: GMINA KINIEPICE UL. DĄSZYŃSKIEGO 5	ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA 1:100	
DATA: 10.2016	SKALA:	1:100