



UWAGI:  
Układ sieciowy TN-S  
Ochrona od porażeń samoczynne szybkie wyłączenie  
Projektowana rozdzielnica o stopniu ochrony minimum IP55  
Rozdzielnicę montować na takiej wysokości aby jej górna krawędź znajdowała się na wysokości 1,8 m od poziomu posadzki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  ARCHI-BUD PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY MGR INŻ. MICHAŁ KAMIŃSKI 13-332 JAMIELNIK UL. NOWA 9 NIP 744 175 51 16	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	NR RYS. E-10
	PROJEKTOWAŁ:  mgr inż. Daniel Sokołowski WAM/0149/PWOE/11	
	SPRAWDZIŁ:	
OBIEKT:  Zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek wielofunkcyjny  1)Klub Seniora 2) Żłobek	ASYSTENT PROJEKTANTA:  Justyna Malinowska	
LOKALIZACJA: Kisielice, ul. Daszyńskiego 21 dz nr 26	TYTUŁ RYSUNKU:  <b>SCHEMAT ROZDZIELNICY TWC</b>	
INWESTOR: Gmina Kisielice ul. Daszyńskiego 5 14-220 Kisielice		
DATA: 03.2019		