

Kielice, dnia 01.02.2023 r.

Nr sprawy: RRG.271.2.1.2023

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na modernizację oczyszczalni ścieków w Kielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do ww. postępowania.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji przetargowej stanowi integralną część SWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do pierwotnych zapisów SWZ.

Pytanie nr 19

Czy maksymalne zapotrzebowanie na powietrze wynosi tylko 243m³/h?

Odpowiedź:

Zapotrzebowanie na powietrze należy przyjąć takie, aby spełnić zakładany efekt oczyszczania określony w punkcie 1.4.1 PFU uwzględniając wszelkie wymagania, w szczególności jakość i ilość ścieków jak i dostępne kubatury.

Pytanie nr 20

Czy określona w PFU maksymalna moc silników dmuchaw jest prawidłowa?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z określenia maksymalnej mocy silnika dmuchaw i ich wydajności. Zamawiający wymaga zastosowania trzech dmuchaw w układzie dwie pracujące plus jedna rezerwowa o wydajności dobranej tak, aby spełnić zakładany efekt oczyszczania określony w punkcie 1.4.1 PFU.

Pytanie nr 21

Jaka ma być przepustowość oczyszczalni po modernizacji?

Odpowiedź:

Przepustowość oczyszczalni ma się nie zmienić. Po modernizacji ma wynosić 600 m³/dobę.

Pytanie nr 22:

W związku z brakiem informacji w PFU, Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych parametrów na dobór pomp i armatury jakie byłyby w oczekiwaniu przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podał w PFU parametry techniczne i technologiczne oczyszczalni. Kontrakt będzie prowadzony w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Urządzenia należy dobrać tak, aby spełnić zakładany efekt oczyszczania określony w punkcie 1.4.1 PFU uwzględniając wszelkie wymagania, w

szczegółności jakości i ilość ścieków jak i dostępne kubatury. Minimalne wymagania techniczne pomp i armatury podano w PFU.

Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX - „Środki ochrony prawnej” ww. ustawy Pzp.

Z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza
/-/ Jolanta Chruszczewska