

Kielce, dnia 27.01.2023 r.

Nr sprawy: RRG.271.2.1.2023

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na modernizację oczyszczalni ścieków w Kielcach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do ww. postępowania.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji przetargowej stanowi integralną część SWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do pierwotnych zapisów SWZ.

Pytanie nr 18:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 15 w piśmie z dnia 24.01.2023 r , w związku z uzasadnioną wątpliwością Wykonawcy, iż zaproponowane w PFU rozwiązanie technologiczne nie spełni warunków jakości ścieków oczyszczonych , zwracamy się z pytaniem, czy Wykonawca powinien wycenić rozwiązanie technologiczne gwarantujące uzyskanie wymaganego prawem i zapisami PFU efektu ekologicznego ?

Odpowiedź:

W celu uzyskania zakładanego efektu ekologicznego Wykonawca powinien wycenić zaproponowane w PFU rozwiązanie technologiczne.

Pytanie nr 19:

Wykonawca uzyskał informację, iż do przedmiotowej oczyszczalni dopływają ścieki przemysłowe z ubojni trzody. Prosimy w związku z powyższym o wyjaśnienie , czy zawarte w PFU parametry jakościowe ścieków surowych należy przyjąć do wymiarowania oczyszczalni oraz czy przekroczenie stężeń zanieczyszczeń w ściekach surowych oraz ładunku dopływającego do oczyszczalni zwolni Wykonawcę z obowiązku uzyskania efektu ekologicznego?

Odpowiedź:

Zawarte w PFU parametry jakościowe ścieków surowych należy przyjąć do wymiarowania oczyszczalni. Obowiązkiem wykonawcy na etapie opracowania dokumentacji projektowej jest weryfikacja parametrów ilościowo-jakościowych ścieków niezbędnych do zaprojektowania modernizacji oczyszczalni.

Tabela nr 1.3.2. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych w latach 2019 – 2022.

Data poboru		Ścieki surowe			Ścieki oczyszczone		
		ChZT	BZT ₅	Zaw. og.	ChZT	BZT ₅	Zaw. og.
		mg O ₂ /l	mg O ₂ /l	mg/l			
2019	styczeń	684	381	220	45.0	4.5	5.0
	kwiecień	3 394	1364	1088	58.9	6.0	12.0
	lipiec	688	312	212	47.7	4.1	3.8
	październik	1 015	520	262	34.0	2.4	2.8
2020	styczeń	870	352	190	56.0	10.0	9.6
	kwiecień	1 010	521	314	87.0	7.0	7.2
	lipiec	810	529	368	55.0	3.5	2.0
	październik	825	448	206	40.0	1.9	2.0
2021	styczeń	857	369	216	40.0	5.3	2.0
	kwiecień	685	361	321	54.0	4.4	5.2
	lipiec	895	527	276	53.0	4.8	3.8
	październik	1 200	506	452	63.0	1.5	5.0
2022	styczeń	636	267	144	57.0	5.2	3.2
	kwiecień	1 008	356	470	55.0	3.1	3.2
	lipiec	668	292	313	31.9	2.2	7.0
Minimum		636	267	144	31.9	1.5	2.0
Maksimum		3 394	1 364	1 088	87.0	10.0	12.0
Średnia		1 016	474	337	51.8	4.4	4.9
Percentyl 85%		1 015	526	444	58.7	5.9	7.2

Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX - „Środki ochrony prawnej” ww. ustawy Pzp.

Zatwierdzam

Z up. Burmistrza
 Zastępcą Burmistrza
 /-/ Jolanta Chruszczewska