

Kielce, dnia 27.02.2023 r.

Nr sprawy: RRG.271.2.5.2023

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na modernizację oczyszczalni ścieków w Kielcach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do ww. postępowania.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji przetargowej stanowi integralną część SWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do pierwotnych zapisów SWZ.

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie wymiarów płyty laguny oraz czy należy wykonać konstrukcję zadaszenia na poziomie płyty, która jest zagłębiona na 1,0m pod poziomem terenu.

Odpowiedź:

Wymiary laguny do zadaszenia wynoszą 20,5m x18,5m zadaszenie na poziomie min. 4 m od poziomu gruntu.

Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX - „Środki ochrony prawnej” ww. ustawy Pzp.

Burmistrz Kielce
/-/ Rafał Ryszczuk

