

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **budowę Sali sportowej dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Łęgowie gmina Kisielice wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń na cele socjalne**

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do ww. postępowania.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji przetargowej stanowi integralną część SWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do pierwotnych zapisów SWZ.

Pytanie nr 1:

Czy w adaptowanej części, są przewidziane jakiegokolwiek prace rozbiórkowe?

Odpowiedź:

Rozbiórki posadzek w części istniejącej.

Pytanie nr 2:

Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Odpowiedź:

W załączniku

Pytanie nr 3:

Zwracam się z prośbą o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź:

W załączniku.

Pytanie nr 4:

Zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej (jeżeli istnieje)

Odpowiedź:

Badanie było wykonane makroskopowo.

Pytanie nr 5:

Czy zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?

Odpowiedź:

Uzyskanie pozwoleń na wycinkę drzew leży po stronie Wykonawcy wraz z kosztem ich usunięcia.

Pytanie nr 6:

Czy zamawiający posiada wszystkie dokumenty potrzebne do wykonania inwestycji?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 7:

W dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego o nazwie: „Projekt techniczny” brakuje dokumentacji dotyczącej branży elektrycznej. W załączonym Spisie zawartości projektu” na stronie numer 3 wskazane są strony, gdzie należy szukać dokumentacji dotyczącej instalacji elektrycznych, natomiast w załączonej dokumentacji brakuje tej części.

Odpowiedź:

W załączniku

Pytanie nr 8:

Zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentacji dotyczącej wentylacji mechanicznej.

Odpowiedź:

W załączniku

Pytanie nr 9:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o karty doboru centrali wentylacyjnej.

Odpowiedź:

Specyfikacja centrali z odzyskiem ciepła:

WYDAJNOŚĆ MAX 2000m³/h

MOC min 80W max 80W

Ciśnienie do 850Pa

NAPIĘCIE 230 V 50 Hz

Sprawność odzysku ciepła od 75% do 92%

Obroty silnika 2400 obr/min

Poziom hałasu db/(A)3m 24-50

Maksymalna temp pracy do 45C

Materiał obudowy blacha aluminiowa 0,7mm

Wełna min 30mm

Filtr nawiew G4

Filtr wyciąg G4

Średnica króćców min 315 mm

Sprawność rekuperatora do max 92%

Rekuperator PRZECIWPRAĐOWY

Rekuperator TWORZYWO

System sygnalizacji zabrudzonego filtra

Ba-pass

System antyzamrozeniowy

PANEL DOTYKOWY

Pytanie nr 10:

Proszę o wyjaśnienie, czy wyposażenie sportowe nowo budowanej hali wchodzi w zakres zamówienia? W dokumentacji nie uwzględniono zestawienia i opisu wyposażenia hali.

Odpowiedź:

Opis wyposażenia Sali znajduje się na rzucie parteru w załączniku

Pytanie nr 11:

Zwracam się o udostępnienie dokumentacji technicznej branży elektrycznej oraz sanitarnej.

Odpowiedź:

W załączniku

Jednocześnie informujemy, iż ust. 4 Rozdz. XV SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca przed terminem wskazanym przez Zamawiającego do podpisania umowy zobowiązany jest do:

- 1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawienia Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
- 2) przedłożenia przed podpisaniem umowy szczegółowego kosztorysu ofertowego, potwierdzającego zaoferowaną cenę ryczałtową oferty, odzwierciedlającego rzeczywiste koszty poszczególnych prac składających się na przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż w związku z przyjęciem zasady wynagrodzenia ryczałtowego opracowany kosztorys ma charakter informacyjny.

Brak przedłożenia wymienionych dokumentów stanowi podstawę do uznania, iż Wykonawca uchylił się od podpisania umowy oraz do zatrzymania wadium.

Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX - „Środki ochrony prawnej” ww. ustawy Pzp.

Burmistrz Kisielic

/-/ Rafał Ryszczyk