



UWAGI:
 Układ sieciowy TN-S
 Ochrona od porażenia samoczynne szybkie wyłączenie
 Projektowana rozdzielnica o stopniu ochrony minimum IP44
 Rozdzielnicę montować na takiej wysokości aby jej górna krawędź znajdowała się na wysokości 1,8 m od poziomu posadzki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA ARCHI-BUD PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY MGR INŻ. MICHAŁ KAMIŃSKI 13-332 JAMIELNIK UL. NOWA 9 NIP 744 175 51 16	BRANŻA: ARCHITEKTURA	NR RYS. E-4
	PROJEKTOWAŁ:	
	SPRAWDZIŁ:	
	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNICY TM	
OBIEKT: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem higieniczno-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Łęgowie		
LOKALIZACJA: Działka nr 70/3, obręb ewidencyjny 0011 Łęgowo, Jednostka ewidencyjna : Gmina Kisielice		
INWESTOR: Gmina Kisielice ul. Daszyńskiego 5 14-220 Kisielice		
DATA: 11.2022	SKALA: 1:100	