



Nr sprawy: RRG.271.2.2.2024

Kielce, dnia 29.03.2024

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **remont i przebudowę budynków Zespołu Szkół w Kielcach wraz z zagospodarowaniem terenu**

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do ww. postępowania.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji przetargowej stanowi integralną część SWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do pierwotnych zapisów SWZ.

Pytanie nr 1:

Bardzo proszę o odpowiedź czy niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje montaż rozdzielnic R1, R2, R3 w części budynku A. Proszę o umieszczenie na stronie Zamawiającego odpowiednich schematów przedstawiających schematy rozdzielnic R1, R2 i R3, jeżeli ich montaż wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Załączono schematy rozdzielnic R1, R2, R3.

Pytanie nr 2:

Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje instalację oświetlenia wewnętrznego Budynku A. Proszę o wskazanie więcej parametrów jakie mają posiadać oprawy oświetlenia (m.in. ilość lumenów, moc itd.) ponieważ podane informacje na rysunku E 11 są niewystarczające do wykonania prawidłowej ich wyceny.

Odpowiedź:

Proszę zwrócić uwagę na rysunki zamienne E-07, E-12, E-16. Na rysunku E-12 wskazano rodzaje opraw z parametrami. Dopuszcza się rozwiązania zamienne przy założeniu 300lx na płaszczyznach roboczych oraz 500lx na oświetlenie płaszczyzny tablic lekcyjnych.

Pytanie nr 3:

Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje instalację oświetlenia wewnętrznego Budynku B i C. Z czego wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych w obu budynkach powinna odbyć się na wzór istniejących. Proszę o wskazanie więcej parametrów jakie posiadają istniejące oprawy oświetlenia (m.in. ilość lumenów, moc itd.) w celu doboru odpowiednich opraw oświetleniowych do wymiany.

Odpowiedź:

Zakres obejmuje oświetlenie wewnętrzne w budynku C. Proszę przyjąć oprawy jak w części budynku A zgodnie z rysunkiem zamiennym E12 z podziałem na klasy i korytarze. Dopuszcza się rozwiązania zamienne przy założeniu 300lx na płaszczyznach roboczych oraz 500lx na oświetlenie płaszczyzny tablic lekcyjnych. W przypadku budynku B w zakresie są tylko oprawy uszkodzone lub nie działające o parametrach nie niższych niż oprawa wymieniana.



Pytanie nr 4:

Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje wymianę uszkodzonych wyłączników natynkowych Budynku B i C na wzór istniejących. Proszę o wskazanie więcej parametrów jakie posiadają istniejące wyłączniki natynkowe w celu doboru odpowiednich do wymiany.

Odpowiedź:

Proszę założyć wymianę uszkodzonych wyłączników lub gniazd na zgodne ze specyfikacją techniczną elektryczną.

Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX - „Środki ochrony prawnej” ww. ustawy Pzp.

Burmistrz Kisielic

/-/ Rafał Ryszczuk